

Số: /TD-PCCC

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy;

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 0001/ĐNTD ngày 21 tháng 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Quinn Net

Người đại diện theo pháp luật là bà: Hà Lê Thủy Quyên, Chức vụ: Tổng Giám đốc

**PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
CHỨNG NHẬN:**

Công trình: Nhà máy sản xuất lưới Công nghệ cao Kingnet (Giai đoạn 1)

Địa điểm xây dựng: Khu Công nghiệp Thành Hải, Xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Quinn Net.

Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần TRUEHAPPY ACT, Công ty TNHH Kỹ thuật điện và Thương mại Nam Bình.

Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau:

- Quy mô, bậc chịu lửa, giao thông, khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy; bố trí công năng sử dụng, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, giải pháp thoát nạn;
- Hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy bằng nước;
- Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước; hệ thống hút khói;
- Phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn;
- Phương tiện chữa cháy ban đầu, dụng cụ phá dỡ thô sơ.

Quy mô công trình và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy ghi tại trang 2./.

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Lưu: PC07.

Ninh Thuận, ngày tháng 5 năm 2025
TRƯỞNG PHÒNG

Thượng tá Phạm Trọng Thành

**QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ
ĐÃ ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

*(Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
Số...../TD-PCCC ngày...../5/2025 của Phòng CS PCCC và CNCH – Công an tỉnh Ninh Thuận)*

TT	Nội dung	Ghi chú
I	QUY MÔ CÔNG TRÌNH	
	Quy mô công trình Giai đoạn 1 xây mới Nhà xưởng số 1, diện tích 3.937,5m², quy mô 01 tầng, cao 12,05m; Các công trình phụ trợ. * Các hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống kỹ thuật khác có liên quan: - Hệ thống báo cháy tự động, gồm: 01 tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 02 loop, 01 tủ nguồn 24VDC, 23 đầu báo khói địa chỉ, 12 đầu báo khói tia chiếu, 13 nút nhấn báo cháy thường, 13 còi đèn báo cháy, cáp tín hiệu Cxv/Fr 2x2.5mm², Cxv/Fr 2x1.5mm² và các Module giám sát,... - Hệ thống chữa cháy, gồm: 14 hòng nước vách tường DN50, 468 đầu phun Sprinkler (nhiệt độ 68 độ C) K11.2 quay lên và 04 trụ chữa cháy 03 cửa, 02 trụ tiếp nước 2 cửa. - Trạm bơm cấp nước chữa cháy, gồm: 01 máy bơm điện (<i>bơm chính</i>) và 01 máy diesel (<i>bơm dự phòng</i>) có thông số kỹ thuật Q = 540 m³/h và H = 80m.c.n; 01 máy bơm điện (<i>bơm bù</i>) có thông số kỹ thuật Q = 10 m³/h và H = 90 m.c.n và bể nước chữa cháy có thể tích 850m³. - Hệ thống hút khói và bù khí sự cố: Cửa chớp (louver) thoát khói tự nhiên. - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu; dụng cụ phá dỡ thô sơ.	
II	DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ	
1	Thuyết minh: 02 quyển	
2	Tổng thể, kiến trúc, giao thông phục vụ chữa cháy: KN-FFD-AR-001 đến KN-FFD-AR-031;	
3	Bản vẽ hệ thống báo cháy: KNF-FA-00-001; KNF-FA-00-002; KNF-FA-00-101; KNF-FA-00-201; KNF-FA-02-201; KNF-FA-03-201; KNF-FA-07-201; KNF-FA-00-401; KNF-LN-00-001; KNF-LN-00-201; KNF-LN-00-401;	
4	Bản vẽ hệ thống chữa cháy: KNF-FF-00-001; KNF-FF-00-002; KNF-FF-00-101 đến KNF-FF-00-106; KNF-FF-00-201; KNF-FF-02-201; KNF-FF-02-202; KNF-FF-02-301; KNF-FF-03-201; KNF-FF-04-201; KNF-FF-08-201; KNF-FF-00-401 đến KNF-FF-00-403.	
5	Bản vẽ hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu: KNF-EM-00-001; KNF-EM-00-101; KNF-EM-00-102; KNF-EM-00-103; KNF-EM-00-104; KNF-SM-02-201; KNF-SM-02-202; KNF-SM-03-201; KNF-SM-00-401	
6	Bản vẽ hệ thống bảo vệ chống tụ khói: KNF-SM-00-001; KNF-SM-00-002; KNF-SM-00-101; KNF-SM-02-201; KNF-SM-02-202; KNF-SM-00-401.	
Mã số hồ sơ: G01.875.307.000- 250514-0002 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an		

Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy hoạch, xây dựng./.