

**UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ CÔNG THƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5384 /SCT-QLNL

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2026

V/v gửi Thông báo lắp đặt nguồn
điện mặt trời mái nhà tự sản xuất,
tự tiêu thụ của Công ty TNHH
Nhà hàng – Khách sạn Triều
Khang.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Công an tỉnh;
- Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Ngày 16/10/2026, Sở Công Thương tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Thông báo lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đầu nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp từ trung áp trở lên của Công ty TNHH Nhà hàng – Khách sạn Triều Khang (Mã hồ sơ: H32.03-261016-0200005), với các thông tin chính như sau:

1. Thông tin về tổ chức:

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Nhà hàng – Khách sạn Triều Khang.
- Địa chỉ: Số 70 Đại lộ Hùng Vương, tổ dân phố Nghĩa Bình, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Mã số khách hàng sử dụng điện: PQ03000205313.

2. Vị trí lắp đặt: Trên mái tôn công trình của Công ty TNHH Nhà hàng – Khách sạn Triều Khang tại số 70 Đại lộ Hùng Vương, tổ dân phố Nghĩa Bình, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

3. Công suất lắp đặt

- Tổng công suất tấm quang điện: 39,68 kWp.
- Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống lưu trữ điện: 66,4 kWh.
- Tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu – inverter: 32kW.

4. Phương án xử lý sản lượng điện dư: Không bán sản lượng điện dư.

5. Thời gian dự kiến lắp đặt và thời gian hoàn thành: Từ ngày 02/11/2026 đến ngày 06/11/2026.

Thực hiện điểm b khoản 4 Điều 15 Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số 243/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ, Sở Công Thương gửi bản sao điện tử Thông báo nêu trên đến các cơ quan, đơn vị để theo dõi, hướng dẫn Công ty TNHH Nhà hàng – Khách sạn Triều Khang thực hiện các quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

Đề nghị Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Công ty TNHH Nhà hàng – Khách sạn Triều Khang thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy và các quy định pháp luật có liên quan.

Đề nghị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa rà soát công suất nguồn điện, cấp điện áp, phương thức đấu nối, khả năng tiếp nhận của lưới điện, hệ thống đo đếm và các thông số kỹ thuật có liên quan; hướng dẫn Công ty TNHH Nhà hàng – Khách sạn Triều Khang thực hiện các quy định về công suất phát triển nguồn điện, lắp đặt, đấu nối, an toàn điện và các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị ngăn phát ngược công suất vào hệ thống điện quốc gia; phối hợp nghiệm thu thiết bị theo quy định tại Điều 21 và Điều 23 Nghị định số 58/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 243/2026/NĐ-CP.

Trường hợp việc lắp đặt nguồn điện có khả năng gây quá tải trạm biến áp, lưới điện hạ áp hoặc lưới điện phân phối tại khu vực đăng ký phát triển, đề nghị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa gửi ý kiến phản hồi về Sở Công Thương trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo để Sở Công Thương thông tin đến Công ty TNHH Nhà hàng – Khách sạn Triều Khang tạm dừng việc lắp đặt, vận hành nguồn điện theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 58/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 243/2026/NĐ-CP.

Đồng thời, đề nghị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa phối hợp với Công ty TNHH Nhà hàng – Khách sạn Triều Khang rà soát, xác định hiện trạng lắp đặt nguồn điện tại địa điểm nêu trên; đối chiếu thông tin, dữ liệu hiện có về đấu nối, đo đếm, phát điện và vận hành thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp phát hiện nguồn điện đã được thi công, lắp đặt, đấu nối hoặc đưa vào vận hành trước thời điểm doanh nghiệp gửi Thông báo, đề nghị cung cấp thông tin về hiện trạng, thời điểm thực hiện

(nếu xác định được) và tài liệu liên quan đến Sở Công Thương để xem xét theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 6 Điều 15 Nghị định số 58/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số 243/2026/NĐ-CP: “Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thông báo mà không nhận được ý kiến phản hồi từ cơ quan tiếp nhận, tổ chức, cá nhân được phép lắp đặt nguồn điện mặt trời theo nội dung đã thông báo và quy định pháp luật có liên quan”.

Do đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, hướng dẫn và kịp thời phản hồi đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý (nếu có) để Sở Công Thương thông tin đến Công ty TNHH Nhà hàng – Khách sạn Triều Khang thực hiện theo quy định.

Thông báo của Công ty TNHH Nhà hàng – Khách sạn Triều Khang được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 15 Nghị định số 58/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số 243/2026/NĐ-CP.

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

(Đính kèm Thông báo của Công ty TNHH Nhà hàng – Khách sạn Triều Khang và các hồ sơ liên quan)

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Giám đốc Sở (B/cáo);
 - Công ty TNHH Nhà hàng – Khách sạn Triều Khang (P/hợp);
 - Quản trị mạng đăng tải Thông báo;
 - Lưu: VT, QLNL.
- (HK)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Sanh Dương