

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4829 /SCT-QLNL

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 9 năm 2026

V/v hướng dẫn thực hiện Thông
báo lắp đặt nguồn điện mặt trời
mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ
của Công ty TNHH Thiên
Đường Thiên Nhiên Ninh
Thuận.

Kính gửi: Công ty TNHH Thiên Đường Thiên Nhiên Ninh Thuận.
(Thôn Suối Giếng, xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa)

Ngày 17/9/2026, Sở Công Thương tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Thông báo lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp từ trung áp trở lên của Công ty TNHH Thiên Đường Thiên Nhiên Ninh Thuận (Mã hồ sơ: H32.03-260917-0200002).

Ngày 23/9/2026, Sở Công Thương có Công văn số 4733/SCT-QLNL gửi các cơ quan, đơn vị liên quan để theo dõi, hướng dẫn Công ty thực hiện các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý.

Trên cơ sở nội dung Thông báo của Công ty và kết quả rà soát của Công ty Điện lực Khánh Hòa tại Công văn số 3910/KHoPC-KD+KT ngày 25/9/2026, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

Theo Thông báo, Công ty dự kiến lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp từ trung áp trở lên, không bán sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia; tổng công suất tấm quang điện 167,9 kWp, tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu (inverter) 140 kW.

1. Về khả năng gây quá tải lưới điện

Theo kết quả rà soát của Công ty Điện lực Khánh Hòa về cấp điện áp đấu nối, hiện trạng phụ tải đường dây dự kiến đấu nối, trạm biến áp, hệ thống đo đếm, phụ tải tiêu thụ hiện tại và nguồn điện dự kiến lắp đặt, hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất 140 kW của Công ty sau khi lắp đặt không gây quá tải lưới điện hiện hữu.

2. Về công suất lắp đặt nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ

Theo kết quả rà soát của Công ty Điện lực Khánh Hòa, công suất Pmax theo hệ thống đo đếm hiện hữu của Công ty được xác định là 69 kW.

Tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 243/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định: “*Công suất lắp đặt nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều này **không được vượt quá công suất Pmax** được tính toán theo công thức như sau:*”

Theo đó, phương án dự kiến lắp đặt với công suất 140 kW của Công ty vượt công suất Pmax của hệ thống đo đếm hiện hữu.

Do đó, đề nghị Công ty rà soát, tính toán, điều chỉnh phương án lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, bảo đảm công suất lắp đặt không vượt quá công suất Pmax được tính toán theo hệ thống đo đếm theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 58/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 243/2026/NĐ-CP; đồng thời thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan trước khi lắp đặt nguồn điện.

Sở Công Thương thông tin để Công ty TNHH Thiên Đường Thiên Nhiên Ninh Thuận biết, thực hiện theo quy định./.

(Đính kèm Công văn số 3910/KHoPC-KD+KT ngày 25/9/2026 của Công ty Điện lực Khánh Hòa)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (B/cáo);
- Lưu: VT, QLNL.
(HK)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Sanh Dương